

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów

15 marca 2024

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów jest chwilowo nieprzydatna do spożycia. Woda może być używana wyłącznie do splukiwania toalet. Komunikat dotyczy miejscowości: Zaraszów, Zaraszów Kolonia, Urszulin, Gałęzów-Hektary. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody.

Zastępcze punkty poboru wody:

- beczka z wodą na terenie Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
 - źródł uliczny przy ul. Chopina w Bychawie,
 - woda butelkowana dostępna jest u Sołtysów poszczególnych miejscowości.
-



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

HK.9022.10.8.2024.MS

Lublin, dnia 14.03.2024 r.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

**w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Zaraszów gmina Bychawa.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 14.03.2024 r., pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów gmina Bychawa, stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów gmina Bychawa zaopatruje miejscowości na terenie gminy Bychawa: Zaraszów, Zaraszów Kolonia, Urszulin.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga

Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek



Lublin, dnia 2024-03-14

Egz. Nr 4

Bychawskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o. o.
ul. M. Rataja 6
23-100 Bychawa

DECYZJA HK.9012.3.14.2024.EK

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań Nr DL-OBF.9052.2.97.2024 (sprawozdanie cząstkowe 1) z dnia 14.03.2024 r., sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, wody pobranej w dniu 12.03.2024 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów gmina Bychawa

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
stwierdza
brak przydatności wody do spożycia
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów gmina Bychawa
i nakazuje:**

1. Unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów gmina Bychawa;
2. Podjęcie przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów gmina Bychawa do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zaopiniowanych w zakresie terminu ich realizacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie;
3. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanego przez Burmistrza Miasta Bychawa;
4. Przekazanie odbiorcom usług pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia;
5. Zapewnienie użytkownikom korzystającym z tego ujęcia wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;

jednocześnie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w punktach wewnętrznej instalacji wodociągowej, pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych i przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie ich wyniki.

Ponowne wykorzystywanie wody do spożycia może nastąpić po uzyskaniu wyników badań jakości wody zgodnych z normami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i stwierdzeniu jej przydatności do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Niniejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

W dniu 12.03.2024 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań 2 próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszków gmina Bychawa w zakresie monitoringu parametrów mikrobiologicznych grupy A i parametru enterokoki.

Przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie badanie wykazało przekroczenie parametru mikrobiologicznego w próbce wody, pobranej w punkcie zgodności:

- enterokoki kałowe w ilości 7 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100 ml) w punkcie – posesja prywatna Zaraszków Kolonia 56/punkt zgodności przed wodomierzem, co potwierdziło sprawozdanie z badań Nr DL-OBF.9052.2.97.2024 (sprawozdanie cząstkowe nr 1) z dnia 14.03.2024 r.

Sprawozdanie z badań Nr DL-OBF.9052.2.97.2024 (sprawozdanie cząstkowe 1) z dnia 14.03.2024 r., wykluczyło obecność parametrów mikrobiologicznych bakterii grupy coli i *Escherichia coli*. Jednakże mając na uwadze wysoki poziom stwierdzonego przekroczenia parametru enterokoki kałowe w punkcie zgodności na sieci wodociągowej, stwierdzone przekroczenie należy uznać za istotne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Sprawozdanie z badań Nr DL-OBF.9052.2.96.2024 (sprawozdanie cząstkowe 1) z dnia 14.03.2024 r., pobranej w punkcie: hydrofornia – woda do sieci, wykluczyło obecność parametrów mikrobiologicznych bakterie grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoki kałowe.

Ponadto w dniu 12.03.2024 r. podczas wykonywania czynności kontrolnych w zakresie poboru próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszków gmina Bychawa upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przeprowadził kontrolny pomiar poziomu chloru testem Chlorine firmy Merc. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru stwierdzono wartość parametru chlor wolny powyżej 0,3 mg/l w punktach kontrolnych: Sklep spożywczy w miejscowości Zaraszków36, posesja prywatna w miejscowości Urszulin 49, co jest niezgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 w części D tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Dopuszczalny poziom chloru wolnego w punkcie czerpalnym u konsumenta wynosi 0,3 mg/l. Z powodu zawyżonej wartości parametru chlor wolny pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odstąpił w dniu 12.03.2024 r. od pobierania próbek wody w ww. punktach zgodności, ze względu na to, że wyniki badań wody byłby zafałszowane. Stąd też ocena jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszków gmina Bychawa została oparta na wynikach badań wody pobranej w 2 pozostałych punktach zgodności.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 części A tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wartość parametryczna: enterokoki wynosi 0 jtk/100 ml.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, a podmiot, o którym mowa w § 6

§ ww. rozporządzenia, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zaraszów gmina Bychawa, w której stwierdzono obecność enterokoków kałowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosowanych działań.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Wobec powyższego należało orzec jak w osnowie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrezygnować z prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnieście odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania niniejszej decyzji.

Załącznik: Sprawozdanie z badań DL-OBF.9052.2.97.2024 (sprawozdanie częściowe 1) z dnia 14.03.2024 r.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie
Justyna Grabska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

3. Starosta Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
4. Burmistrz Miasta Bychawa ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa
5. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
6. Oddział HŻ wm
7. Oddział PEP wm
8. Oddział HDM wm